ИМС IMS
INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

ATC
04 - 003
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО - ПРОИЗВОД
ISO/IEC 17065

Institut IMS a.d., Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43, tel: (011) 2650 322, fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

04-003-IMS-286/20
(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

Nenoseći pregradni zid, tip: YTONG ZP 12, debljine 120 mm,
izrađen od blokova,
tip: YTONG Zidna ploča P-3,0/0,45, dimenzija 625 mm x 120 mm x 200 mm

proizveden od strane
"XELLA SRBIJA" d.o.o., Vreoci

u periodu
-
uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani **Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)** i standardom

SRPS U.J1.090:1987

i da proizvod ispunjava propisane zahteve **za otpornost prema požaru 180 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka nenosećeg zida - Klasa 1 i da je materijal za izradu nenosećeg zida- negoriv.**

Sertifikat važi od 25.12.2020. godine do 25.12.2026. godine uz obavezu prve kontrole saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 25.12.2022., odnosno do 25.12.2024. godine.

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 25.12.2022., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 7221/20-OPŽ, GFT- 7086/20-NGR, GFT- 7087/20-BŠP.

Beograd, 25.12.2020. godine

Rukovodilac sertifikacionog tela
dr Biljana Ilić, dipl. hem.

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: http://www.institutims.rs/sertifikacija/registar.html

STZ 24

08686